

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : GENNEVILLIERS
au cours du mois de août 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : GENNEVILLIERS

5 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : GENNEVILLIERS au cours du mois de août 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/mL
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	2,00	n/mL
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	14,00	n/mL
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/mL
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	2,00	n/mL
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/mL
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	1,00	n/mL
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,16	mg(Cl ₂)/L
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,16	mg(Cl ₂)/L
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,23	mg(Cl ₂)/L
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,05	mg(Cl ₂)/L
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,11	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,25	mg(Cl ₂)/L
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,24	mg(Cl ₂)/L
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,28	mg(Cl ₂)/L
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,07	mg(Cl ₂)/L
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,14	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	19,00	µg/L
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	20,00	µg/L
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	19,00	µg/L
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	16,00	µg/L
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	19,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	mg/L
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	mg/L
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	mg/L
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	mg/L
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	7,60	unité pH
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	7,65	unité pH
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,70	unité pH
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,83	unité pH
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	7,75	unité pH
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	7,50	unité pH
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,81	unité pH
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,50	unité pH
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,83	unité pH
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,50	unité pH
Nombre d'analyses : 10				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	511,00	µS/cm
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	430,00	µS/cm
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	467,00	µS/cm
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	483,00	µS/cm
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	467,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 5				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	22,60	°C
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	23,50	°C
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	22,90	°C
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	20,80	°C
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	22,60	°C
Nombre d'analyses : 5				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/08/24	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,13	NFU
05/08/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,16	NFU
22/08/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	NFU
28/08/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,13	NFU
28/08/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 5				