

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : GENNEVILLIERS
au cours du mois de août 2020**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.

(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :
Dans la commune de : GENNEVILLIERS 5 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : GENNEVILLIERS au cours du mois de août 2020

*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/mL
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/mL
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/mL
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	n/mL
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/mL
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/mL
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,11	mg(Cl ₂)/L
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,13	mg(Cl ₂)/L
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,20	mg(Cl ₂)/L
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,26	mg(Cl ₂)/L
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,27	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,16	mg(Cl ₂)/L
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,18	mg(Cl ₂)/L
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,28	mg(Cl ₂)/L
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,37	mg(Cl ₂)/L
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,36	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	27,00	µg/L
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	26,00	µg/L
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	19,00	µg/L
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	22,00	µg/L
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	22,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,00	mg/L
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	mg/L
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	mg/L
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	mg/L
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	7,65	unité pH
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	7,30	unité pH
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,50	unité pH
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,68	unité pH
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,83	unité pH
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,70	unité pH
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,89	unité pH
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,20	unité pH
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,80	unité pH
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 10

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	563,00	µS/cm
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	518,00	µS/cm
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	477,00	µS/cm
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	519,00	µS/cm
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	517,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 5

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	24,60	°C
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	22,50	°C
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	23,80	°C
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	23,70	°C
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	24,20	°C

Nombre d'analyses : 5

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/08/20	S2 MAIRIE	177 AVENUE GABRIEL PERI	0,22	NFU
25/08/20	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,18	NFU
25/08/20	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,26	NFU
27/08/20	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	NFU
27/08/20	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 5